

HK.9022.1.33.2023.NŚ

Tczew, dnia 21 kwietnia 2023r.

**OCENA O JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2023r. poz. 221) oraz § 22 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego **Waćmierz**

**stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Waćmierz**.

Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań	Parametry ponadnormatywne
20.03.2023 r.	Kran do pobierania próbek wody uzdatnionej-stacja uzdatniania wody w Waćmierz	223/KZ/2023	Nie stwierdzono
20.03.2023 r.	„punkt zgodności” Budynek mieszkalny w Waćmierz, ul. Kasztanowa 36	224/KZ/2023	Nie stwierdzono
27.03.2023 r.	kurek z wodą uzdatnioną podawaną do sieci-stacja uzdatniania wody w Waćmierz	90N/2023/LBŚ	Nie stwierdzono
27.03.2023 r.	„punkt zgodności” kurek w budynku mieszkalnym w Waćmierz, ul. Kasztanowa 36	91N/2023/LBŚ	Nie stwierdzono
19.04.2023 r.	Kran do pobierania próbek wody uzdatnionej-stacja uzdatniania wody w Waćmierz	283/KZ/2023	Nie stwierdzono
19.04.2023 r.	„punkt zgodności” Budynek mieszkalny w Waćmierz, ul. Kasztanowa 36	284/KZ/2023	Nie stwierdzono

**UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach przeprowadziła działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody z wodociągu publicznego Waćmierz do wymagań określonych ww. rozporządzeniu tj. wymieniono elektrozawór na SUW Waćmierz, uzupełniono złoża filtracyjne oraz przeprowadzono płukanie sieci.

Badania jakości wody wykonane w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego z punktów monitoringowych zlokalizowanych w stacji uzdatniania wody w Waćmierz oraz w punkcie zgodności tj. w budynku mieszkalnym

w Waćmierzu przy ul. Kasztanowej 36, przedstawione w powyższej tabeli, wykazały stężenia badanych parametrów w wodzie zgodne z ww. rozporządzeniem co potwierdziło skuteczność podjętych działań naprawczych.

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań jakości wody należało stwierdzić przydatność wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Waćmierz.

Wodociąg publiczny w miejscowości Waćmierz produkuje wodę w ilości ok. 33,98 m<sup>3</sup> /d i zaopatruje w wodę do spożycia 276 osób.

Otrzymują :

1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2, 83-120 Subkowy
2. Urząd Gminy Subkowy (za pośrednictwem e- PUAP).
3. aa.

Do wiadomości :

1. Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>