

**OCENA O JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2023r. poz. 338), § 22 ust 1 oraz ust 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Wielgłowy

**stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wielgłowy

<b>Data pobrania próbek wody</b>	<b>Miejsce pobrania próbek wody</b>	<b>Numer sprawozdania z badań</b>	<b>kwestionowane parametry/ działania naprawcze</b>	<b>Ocena jakości</b>
07.08.2023	„punkt zgodności” kran w kotłowni budynku mieszkalnego w Wielgłowach, ul. Pelplińska 4	505/KZ/2023	nie stwierdzono	woda przydatna do spożycia
16.08.2023	„punkt zgodności” kran w kotłowni budynku mieszkalnego w Wielgłowach, ul. Pelplińska 4	516/KZ/2023	nie stwierdzono	woda przydatna do spożycia
28.08.2023	„punkt zgodności” kran koło wodomierza w budynku mieszkalnym, Wielgłowy, ul. Pelplińska 4	323N/2023/LBŚ	nie stwierdzono	woda przydatna do spożycia

**UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody oraz po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Wielgłowy stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Wielgłowy.

W okresie trwania warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z ww. wodociągu przedsiębiorstwo wodociągowe Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach, przeprowadziło skuteczne działania naprawcze polegające na zmianie ustawień napowietrzania na stacji uzdatniania wody w Wielgłowach a także intensywnym płukaniu urządzeń, sieci wodociągowej oraz punktu zgodności. Skuteczność powyższych działań została potwierdzona w wyniku badań jakości wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań jakości wody należało stwierdzić przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Wielgłowy.

Wodociąg publiczny w miejscowości Wielgłowy produkuje wodę w ilości ok. 23 m<sup>3</sup> /d i zaopatruje w wodę do spożycia 133 osób.

**Otrzymują :**

1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2, 83-120 Subkowy
2. Urząd Gminy Subkowy (za pośrednictwem e- PUAP)
3. aa

**Do wiadomości :**

1. Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>