



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W TCZEWIE**

HKw.9020.74.11.2025.MŁ

Tczew, dnia 8 lipca 2025r.

**OCENA O JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego **Gorzędziej**

**stwierdza:**

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Gorzędziej**

| <b>Data pobrania próbek wody</b> | <b>Miejsce pobrania próbek wody</b>                              | <b>Numer sprawozdania z badań</b> | <b>kwestionowane parametry</b>                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 12.06.2025                       | Gorzędziej, Hydrant naziemny przy ul. Tczewskiej                 | 311N//2025/LBŚ                    | ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml*<br>mętność 4NTU** |
| 12.06.2025                       | Gorzędziej, Hydrant naziemny przy ul. Hunsdorfa                  | 310N/2025/LBŚ                     | ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >193jtk/1ml*                   |
| 12.06.2025                       | Gorzędziej, budynek mieszkalny, ul. Hunsdorfa – kurek w kuchni   | 309N/2025/LBŚ                     | ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml*                   |
| 12.06.2025                       | Gorzędziej, budynek mieszkalny, ul. Tczewska 10 – kran w kuchni  | 308N/2025/LBŚ                     | ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h 68jtk/1ml*                     |
| 12.06.2025                       | SUW Gorzędziej – woda podana do sieci                            | 307N/2025/LBŚ                     | ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h 251jtk/1ml*                    |
| 23.06.2025                       | Gorzędziej, budynek mieszkalny, ul. Kasztanowa 1 – kran w kuchni | 314/KZ/2025                       | ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml*                   |
| 23.06.2025                       | SUW Gorzędziej – woda podana do sieci                            | 315/KZ/2025                       | ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml*                   |

\*zalecana wartość: w wodzie wprowadzanej do sieci nie przekraczała 100jtk/1ml lub w kranie konsumenta 200jtk/1ml

\*\*zalecana wartość do 1NTU

## UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

W okresie trwania warunkowej przydatności wody do spożycia, upoważniony przedstawiciel Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie w dniu 12 czerwca 2025r. pobrał próbki wody do badań. Ponadto, przedsiębiorstwo Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach przeprowadziło działania naprawcze zgodnie z przedłożonym harmonogramem polegające na regeneracji złóż filtrów, dezynfekcji, płukaniu filtrów i urządzeń wodociągowych na Stacji Uzdadniania Wody w Gorzędzieju oraz w ramach kontroli wewnętrznej pobrało próbki weryfikacyjne wody. W wyniku analizy sprawozdań z badań wody nie stwierdzono należytej poprawy jakości wody oraz utrzymujące się nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h oraz mętności. Natomiast należy dodać, że ww. sprawozdania z badań nie wykazały obecności w badanej wodzie bakterii grupy coli, *Escherichia coli* i Enterokoków.

Zgodnie z pismem przedsiębiorstwa Spółdzielni Kółek Rolniczych rozpoczęto kolejny etap czynności naprawczych zatwierdzony przez Urząd Gminy w Subkowach. Przystąpiono do wymiany złóż w filtrach, a skuteczność podjętych działań ma zostać potwierdzona odpowiednimi wynikami badań.

Uwzględniając powyższe, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, biorąc pod uwagę zmienność wartości parametru ogólnej liczby mikroorganizmów oraz nieprawidłowe zmiany w zakresie parametru mętności w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego należało utrzymać warunkową przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gorzędziej do dnia 18 sierpnia 2025r.

W zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h nie zdefiniowano jakiego rzędu zmianę należy uznawać za nieprawidłową. Natomiast w uzupełnieniu powyższego kryterium zalecono, aby wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci nie przekraczała 100jtk/1ml lub w kranie konsumenta 200jtk/1ml. Natomiast, podwyższone wartości mętności w wodzie nie mają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Należy jednak zabiegać o to, aby podwyższona mętność wody utrzymywała się jak najkrócej. Jest to tym bardziej ważne, im bardziej wartość wskaźnika przekracza 5 NTU, są to bowiem wartości odczuwane przez konsumentów, przy których zarazem nasila się tendencja do tworzenia się osadów w systemie wodociagowym.

Wodociąg publiczny Gorzędziej produkuje wodę w ilości  $104\text{m}^3/\text{d}$  i zaopatruje w wodę do spożycia 552 osoby.

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tczewie  
dr Maria Wons**

*/dokument podpisany elektronicznie/*

### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Subkowy, Urząd Gminy Subkowy (e-Doręczenia)
2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2, 83-120 Subkowy (za pośrednictwem odbioru)
3. aa

### Do wiadomości:

Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>