



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TCZEWIE**

HKw.9020.74.10.2025.MŁ

Tczew, dnia 6 czerwca 2025r.

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), § 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego **Gorzędziej**

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Gorzędziej**

Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań	kwestionowane parametry
30.05.2025	SUW Gorzędziej - woda podawana do sieci	261/KZ/2025	ogólna liczba mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}/72\text{h}$ 66 jtk/1ml*
02.06.2025	SUW Gorzędziej - woda podawana do sieci	285/KZ/2025	ogólna liczba mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}/72\text{h}$ >300jtk/1ml* mętność 1,4NTU**
02.06.2025	Gorzędziej, budynek mieszkalny, ul. Kasztanowa 1 – kran w kuchni	281/KZ/2025	ogólna liczba mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}/72\text{h}$ >300jtk/1ml*
02.06.2025	Gorzędziej, budynek mieszkalny, ul. Nadwiślańska 1 – kran w kuchni	283/KZ/2025	ogólna liczba mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}/72\text{h}$ 167jtk/1ml*

*zalecana wartość: w wodzie wprowadzanej do sieci nie przekraczała 100jtk/1ml lub w kranie konsumenta 200jtk/1ml

**zalecana wartość do 1NTU

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

W dniu 6 czerwca 2025r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Spółdzielni Kółek Rolniczych w Subkowach dotyczący przedłużenia terminu warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Gorzędziej w związku ze zmiennymi wartościami w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h w wodzie oraz trwającymi działaniami naprawczymi.

Zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy wodociągowego w dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody stosownie do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Dotychczasowe przeprowadzone działania polegające m.in. na dezynfekcji i intensywnym płukaniu złóż na SUW Gorzędziej oraz płukaniu sieci nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Przedstawione w tut. Urzędzie sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 30 maja 2025r. oraz 2 czerwca 2025r. wskazują na poprawę jakości wody jednakże wartość ta jest w dalszym ciągu niestabilna. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach przedłożyła w tut. Urzędzie szczegółowy harmonogram działań mających na celu przywrócenie należytej jakości wody. Należy dodać, że ww. sprawozdania z badań nie wykazały obecności w badanej wodzie bakterii grupy coli, *Escherichia coli* i Enterokoków.

W związku z powyższym zważywszy na niestabilność i zmienność wyników badań wody, przedsiębiorstwo nieustannie podejmuje czynności w celu przywrócenia jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Uwzględniając powyższe, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, biorąc pod uwagę zmienność wartości parametru ogólnej liczby mikroorganizmów oraz nieprawidłowe zmiany w zakresie parametru mętności w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego należało uwzględnić wniosek Spółdzielni Kółek Rolniczych w Subkowach przedłużając termin warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gorzędziej **do dnia 18 sierpnia 2025r.**

W zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h nie zdefiniowano jakiego rzędu zmianę należy uznawać za nieprawidłową. Natomiast w uzupełnieniu powyższego kryterium zalecono, aby wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci nie przekraczała 100jtk/1ml lub w kranie konsumenta 200jtk/1ml. Natomiast, podwyższone wartości mętności w wodzie nie mają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Należy jednak zabiegać o to, aby podwyższona mętność wody utrzymywała się jak najkrócej. Jest to tym bardziej ważne, im bardziej wartość wskaźnika przekracza 5 NTU, są to bowiem wartości odczuwane przez konsumentów, przy których zarazem nasila się tendencja do tworzenia się osadów w systemie wodociągowym.

Wodociąg publiczny Gorzędziej produkuje wodę w ilości $104\text{m}^3/\text{d}$ i zaopatruje w wodę do spożycia 552 osoby.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
dr Maria Wons
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Subkowy, Urząd Gminy Subkowy (e-Doręczenia)
2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2, 83-120 Subkowy (za pośrednictwem odbioru)
3. aa

Do wiadomości:

Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>